

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Valvula de Alivio

Cliente: Bunge Puerto	N° de Certificado: 21300265
------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	TK-882-A
Marca:	PEFOW
Modelo:	N/A
S/N:	12752
SET-VACIO	15mm h2o

Material del cuerpo:	ALUMINIO
Tipo de conexión:	BRIDA
Entrada:	4"
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

Patrones utilizados

CERTIFICADO	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Wika	CPG1500	1A013B4THO	25/5/2024

Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura	15	mmh2o
"POP"	15	mmh2o
Cierre	15	mmh2o

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25°
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	13/3/2025
N° de Precinto	



Técnico DANIEL CAPPELLO

LISANDRO GUEMBERENA
Ingeniero Industrial
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA