



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL_20
Marca:	Danfoss
Modelo:	
S/N:	N/A
Rango:	BAJ. 0,7 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900093
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	25/2/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	0,700	0,700	0,700	0,700
	Patron	0,700	0,700	0,700	0,700
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	0,720	0,720	0,720	0,720
	Patron	0,720	0,720	0,720	0,720
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA