



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termostato
Tag:	TS-49
Marca:	DANFOSS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	SUB 67 BAJ 65 °C

Información de calibración	
N° de Acta	303600001
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/9/2021
Fluido de prueba	N/A
Cliente	LDC

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	67,200	67,200	67,200	67,200
	Patron	67,200	67,200	67,200	67,200
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	65,100	65,100	65,100	65,100
	Patron	65,100	65,100	65,100	65,100
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA